

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Michalovice, 47
PSČ, místo: 293 01, Mladá Boleslav
K.ú., parcelní č.: Podlázky (900125), 729/301
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 8171

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.5

Velmi
úsporná

B

78.8

Úsporná

C

105

Méně úsporná

D

151

Nehospodárná

E

197

Velmi
nehospodárná

F

243

Mimořádně
nehospodárná

G

C

85.0


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 623.3
■ elektřina: 33.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	80.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	51.1 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	0.04 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	25.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.86 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 757173.0

Vyhotoveno dne: 07.09.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná