PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 608/1 bytový dům B7
PSČ, místo: Jablonec nad Nisou
K.ú., parcelní č.: Rýnovice (656101), 608/1 bytový dům B7
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2589 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28	W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	27.8	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	58.3	kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	36.2	kWh/(m²·rok)	B
Chlazení	2.96	kWh/(m²·rok)	-
Nucené větrání	0.42	kWh/(m²·rok)	A
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	17.1	kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	1.50	kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavel Kuttler
Osvědčení č.: 1394
Kontakt: ku.pa@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 785546.0
Vyhotoveno dne: 23.10.2025
Podpis: Ing. Pavel Kuttler

Digitálně podepsal Ing. Pavel Kuttler
Datum: 2025.10.24 08:35:48 +02'00'